

## ZÁPIS Č.3/2023

Ze zasedání správní rady členů Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí

(dále jen svazek)

konaného dne 20. 6. 2023 v Jílovém u Prahy

Přítomni: dle prezenční listiny

Údaje pro hlasování:

Městys Davle -	1 hlas
Obec Hradištko -	1 hlas
Obec Hvozdnice -	1 hlas
Město Jílové u Prahy -	1 hlas
Obec Kamenný Přívoz -	1 hlas
Obec Krhanice -	1 hlas
Obec Libeň -	1 hlas
Obec Měchenice -	1 hlas
Obec Petrov -	1 hlas
Obec Psáry -	1 hlas
Město Týnec nad Sázavou -	1 hlas
Obec Zlatníky – Hodkovice -	1 hlas
Obec Zvole -	1 hlas

Ostatní přítomní:

Vodohospodářská společnost Benešov a.s. (dále jen „VHS Benešov“)

- Karel Houda
- Ing. Marcela Zachová

Taxlaw Ladislav Dvořáček s.r.o. advokátní a daňová kancelář

- Ing. Jitka Dvořáčková

Miroslav Pašek – Technické služby Dolnobřežanska.

### 1) Zahájení

Jednání zahájil Pavel Pešek, předseda svazku Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí, uvítal zástupce měst, městyse, obcí a ostatní přítomné.

### 2) Určení ověřovatele zápisu a zapisovatele

Jako ověřovatel zápisu byl navržen pan Jiří Prokůpek, jako zapisovatel Pavel Pešek

**Usnesení č.1/3/2023:** Správní rada schvaluje ověřovatelem zápisu pana Jiřího Prokůpka, zapisovatelem Pavla Peška

**Pro 10 hlasů, proti 0, zdržel 0**

### 3) Schválení programu

Pavel Pešek seznámil přítomné s navrženým programem.

**Program jednání:**

- 1) Zahájení
- 2) Určení ověřovatele zápisu a zapisovatele
- 3) Schválení programu
- 4) Kontrola zápisu z minulého zasedání
- 5) Informace předsedy o činnosti svazku za uplynulé období od 4. 5. 2023
- 6) Vyjádření k DUR: „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“
- 7) Diskuze
- 8) Závěr

**Usnesení č.2/3/2023:** Správní rada schvaluje navržený program jednání.

**Pro 10 hlasů, proti 0, zdržel 0**

**4) Kontrola zápisu z minulého zasedání**

**Usnesení č.3/3/2023:** Správní rada bere na vědomí kontrolu úkolů z posledního zasedání Správní rady.

**Pro 10 hlasů, proti 0, zdržel 0**

**5) Informace předsedy o činnosti svazku za uplynulé období od 4. 5. 2023**

- Na základě usnesení z minulého zasedání Správní rady byla objednána projektová dokumentace sanačních úprav VDJ Pepř – starý a VDJ Račany u vítězné společnosti PIK Vítek s.r.o. Kořenského 1025/7, 150 00 Praha 5, IČ: 26509407
- Byla provedena kontrola zveřejnění dokumentů na úředních deskách jednotlivých obcí
- Byla podepsána smlouva s ČEZ a uhrazen poplatek na budoucí připojení odběrného místa. Týká se to projektu zkapacitnění vod. přivaděče - údolí Žampach.
- Probíhají jednání s majitelkou pozemku č. 193 v KÚ Kamenný Přívoz, která nechce dát souhlas na zvětšení dimenze potrubí u projektu zkapacitnění vod. přivaděče – údolí Žampach
- Dne 9. 5. proběhla schůzka ve věci aktualizace studie proveditelnosti při přípravě stavby vyvolaných opatření na Posázavském vodovodu v souvislosti s připravovanou stavbou Vodovodního přivaděče D3. Ta proběhla na městském úřadě v Jílovém. Dne 30. 5. navázala schůzka v sídle VRV a.s., kde za účasti Vodovodního přivaděče Javorník Benešov DSO, Středočeského kraje, VHS Benešov a.s. a Vody Želivka a.s. byly zaktualizovány všechny potřeby na obou přivaděčích, které budou sloužit jako podklad pro zadávací řízení na výběr dodavatele projektových prací. Zároveň slouží jako podklad pro oba DSO k vyjádření se ke stavebnímu řízení pro územní rozhodnutí Vodovodního přivaděče D3.

**Usnesení č.4/3/2023:** Správní rada bere na vědomí informace předsedy o činnosti svazku za uplynulé období od 4. 5. 2023

**Pro 10 hlasů, proti 0, zdržel 0**

## 6) Vyjádření k DUR: „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“

Na stavebním úřadě Benešov se projednává DUR: „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“. Posázavský vodovod – DSO je jedním z těch, kdo se mají k této dokumentaci vyjádřit. Kompletní dokumentace k ÚR je ke stažení zde:

<https://cloud.vrv.cz/index.php/s/iPOgL1D0Qxl0yoH>

Správní radě je předloženo vyjádření, včetně přílohy, kde jsou popsána všechna potřebná opatření a vyvolané investice na Posázavském vodovodu. Vzhledem k podepsanému Memorandu o společném zájmu a postupu v přípravě těchto investic mezi Středočeským krajem, Posázavským vodovodem – dobrovolným svazkem obcí, Vodovodním přivaděčem Javorník Benešov, dobrovolným svazkem obcí a VODOU Želivka a.s., které se již začíná naplňovat, se doporučuje Správní radě souhlasit s technickým řešením dokumentace pro územní rozhodnutí a souhlasit s vydáním územního rozhodnutí na akci Vodovodní přivaděč D3.

**Usnesení č.5/3/2023:** Správní rada souhlasí s technickým řešením dokumentace pro územní rozhodnutí a souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na akci Vodovodní přivaděč D3. Pověřuje předsedu k odeslání předloženého vyjádření, včetně přílohy a seznamu podmiňujících investic na Posázavském vodovodu.

**Pro 10 hlasů, proti 0, zdržel 0**

## 7) Diskuze

Správní rada projednala plnění nápravných opatření dle požadavků auditu hospodaření. Zpráva bude odeslána na Krajský úřad do 30. 6. 2023

V rámci diskuze byl stanoven termín pro **příští zasedání Správní rady na čtvrtek 21. 9. 2023 od 9:00 hodin.**

## 8) Závěr

Pavel Pešek poděkoval všem přítomným za účast s konstatováním, že zápis z dnešního zasedání bude rozeslán všem členům a bude vyvěšen na webových stránkách <http://www.posazavskyvodovod-dso.cz/>

Zapsal: Pavel Pešek



Ověřil: Jiří Prokůpek



11

## Prezenční listina

Zasedání zástupců svazku obcí Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí

20. 6. 2023, Jílové u Prahy

---

### Členové svazku:

Městys Davle

Podpis:



Obec Hradištko

Podpis:



Obec Hvozdnice

Podpis:



Město Jílové u Prahy

Podpis:



Obec Kamenný Přívoz

Podpis:



Obec Krhanice

Podpis:



Obec Libeň

Podpis:



Obec Měchenice

Podpis:



Obec Petrov

Podpis:



Obec Psáry

Podpis:



Město Týnec nad Sázavou

Podpis:



Obec Zlatníky - Hodkovice

Podpis:



Obec Zvole

Podpis:



### Hosté zasedání:

VHS BENEŠOV

HOUDA

TSDB

Pašek

MĚSTYS DAVLE

ZUHT

VHS BENEŠOV

ZAMOUŠ

Zachová





Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí  
Masarykovo náměstí 194  
254 01 Jílové u Prahy  
IČ: 14117223

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Nábřeží 90/4  
150 00 Praha 5 – Smíchov

**Věc: Vyjádření k DUR: „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“**

Vážení,

Vydáváme tímto stanovisko Posázavského vodovodu – dobrovolného svazku obcí k dokumentaci pro územní řízení na akci Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, kterou zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. v roce 2023.

Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí je vlastníkem Posázavského skupinového vodovodu, který je provozně souvisejícím vodovodem s vodovodem ve vlastnictví VODA Želivka, a.s. a zamýšleným Vodovodním přivaděčem D3.

Provoz Vodovodního přivaděče D3 je závislý na předávání pitné vody z provozně souvisejícího vodovodu Posázavského skupinového vodovodu.

K bezpečnému a spolehlivému provozu Vodovodního přivaděče D3 je nezbytné připravit a realizovat projekty vyvolaných investic vodovodu, kterými jsou opatření umožňující napojení Vodovodního přivaděče D3 na Posázavský skupinový vodovod. Seznam vyvolaných investic vodovodů je doložen v příloze tohoto stanoviska.

Ve věci spolupráce při přípravě vodovodního přivaděče D3 a přípravě a realizaci vyvolaných investic vodovodů bylo v prosinci 2022 uzavřeno Memorandum o společném zájmu a postupu v přípravě těchto investic mezi Středočeským krajem, Posázavským vodovodem – dobrovolným svazkem obcí, Vodovodním přivaděčem Javorník Benešov, dobrovolným svazkem obcí a VODOU Želivka a.s..

S ohledem na závazky uvedené v uzavřeném Memorandu **souhlasíme s technickým řešením dokumentace pro územní rozhodnutí a souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí na akci Vodovodní přivaděč D3.**


Za předpokladu realizace Vodovodního přivaděče D3 a realizace vyvolaných investic vodovodů bude pitná voda do Vodovodního přivaděče D3 předávána z Posázavského

skupinového vodovodu z 1/3 – 2/5 a ze skupinového vodovodu Javorník – Benešov v poměru 3/5 – 2/3.

V současné době jsou již závazky z memoranda plněny a byla zahájena příprava vyvolaných investic vodovodů.

Za Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí

Pavel Pešek  
předseda DSO

  
**Posázavský vodovod – dobrovolný svazek obcí**  
Masarykovo náměstí 194 | 254 01 Jílové u Prahy  
IČ: 141 17 223 ①

Přílohy stanoviska:

- Přehled vyvolaných investic


V Jílovém u Prahy dne 20. 6. 2023



**Příloha vyjádření ke stavbě: „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“**  
Seznam podmiňujících investic pro připojení Vodovodního přivaděče D3 na Posázavském skupinovém vodovodu

Obr 1. Přehledná situace rozdělení lokalit dle části území podmiňujících investic

- Posázavský skupinový vodovod, část 1
- Skupinový vodovod Javorník – Benešov, část 2
- Vodovodní přivaděč D3, část 3



**Příloha vyjádření ke stavbě: „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“**  
**Seznam podmiňujících investic pro připojení Vodovodního přivaděče D3 na Posázavském skupinovém vodovodu**

Tab 1. Seznam podmiňujících investic na Posázavském skupinovém vodovodu

Dílní etapa	Základní popis
1.1	Zkapacitnění potrubí v úseku VDJ Luka - VDJ Krhanice - úseku 1. azbestové potrubí DN200 na potrubí TLT DN300 v délce 2 775 m, Zkapacitnění potrubí v úseku VDJ Luka - VDJ Krhanice - úseku 2. litinové potrubí DN200 na potrubí TLT DN300 v délce 2 860 m (koordinace ze stávajícím PD "Žampach")
1.2	Výstavba přivaděčného řadu VDJ Peř - Včelní Hrádek z potrubí TLT DN300 v délce 1 810 m, RŠ Včelní Hrádek, Rekonstrukce přivaděčného řadu VDJ Luka p. M. - Včelní Hrádek z potrubí PE D110 v délce 640 m, Rekonstrukce VDJ Luka (stavební a technologická část), včetně sanace akumulace
1.3	Výměna potrubí v úseku RŠ Libřice - ČS Regent za TLT DN200 v délce 490 m (vyšší tlaková třída PN25), Výměna potrubí v úseku ČS Regent - VDJ Račany za TLT DN200 v délce 1 080 m (vyšší tlaková třída PN25), Přestrojení VDJ Račany, Zrušení RŠ Libřice a ČS Regent.
1.4	Posílení čerpací stanice ČS Vestec (výměna čerpadel), částečné přestrojení technologie, koordinace se stávající PD - úprava
1.5	Zkapacitnění potrubí OC DN400 v úseku ČS Vestec - VDJ Peř na potrubí TLT DN500 v délce 13 760 m
1.6	VDJ Peř, rozšíření akumulace o 5 000 m <sup>3</sup>
1.7	Zkapacitnění potrubí v úseku VDJ Krhanice - Krhanice - azbestové potrubí z DN200 na potrubí TLT DN300 v délce 960 m.